<管理型最終処分場>

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

<27年度>

㈱山形環境荒正

	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
採取場所	上流	下流	放流水	上流	下流	放流水	上流	下流	放流水	上流	下流	放流水	上流	下流	放流水	上流	下流	放流水
採取日	4月22日	4月22日	4月22日	5月19日	5月19日	5月19日	6月23日	6月23日	6月23日	7月23日	7月23日	7月23日	8月25日	8月25日	8月25日	9月18日	9月18日	9月18日
分析結果が得られた日	4月24日	4月24日	4月28日	5月22日	5月22日	6月1日	7月3日	7月3日	6月30日	7月28日	7月28日	7月31日	8月27日	8月27日	8月31日	10月2日	10月2日	10月1日
塩化物ｲｵﾝ濃度	10	6.4		8.6	11		9.9	15		11	4.8		9.3	17		7.7	4.2	
電気伝導率	19	72		22	78		24	63		22	30		20	78		23	34	
水素イオン濃度			7.4			7.5			8			7.1			8.1			7.7
生物化学的酸素要求量			32.0			52			1.3			9.3			9.5			50
化学的酸素要求量			29.0			46.0			16.0			16			20			50
浮遊物質量			2.1			13.0			7.8			1.5			2			3.7
ほう素及びその化合物			3.8			3.3			3.7			2			4.5			3.9
窒素含有量			81			67			93			92			140			120
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日付とその内容	特に無し			特に無し			特に無し			特に無し			特に無し			特に無し		

	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
採取場所	上流	下流	放流水	上流	下流	放流水	上流	下流	放流水	上流	下流	放流水	上流	下流	放流水	上流	下流	放流水
採取日	10月20日	10月20日	10月20日	11月25日	11月25日	11月25日	12月15日	12月15日	12月15日	1月20日	1月20日	1月20日	2月24日	2月24日	2月24日	3月23日	3月23日	3月23日
分析結果が得られた日	10月23日	10月23日	10月30日	12月17日	12月17日	12月4日	12月17日	12月17日	12月22日	1月25日	1月25日	1月28日	2月25日	2月25日	3月1日	3月28日	3月28日	3月29日
塩化物ｲｵﾝ濃度	6.2	28		7.9	9.3		7.9	9.3		6.2	18		8.4	8.1		7.2	10	
電気伝導率	29	86		22	58		22	58		29	83		21	49		26	65	
水素イオン濃度			6.3			7.6			7.8			7.8			8.3			8.0
生物化学的酸素要求量			1			1未満			13			1未満			1.1			1.0
化学的酸素要求量			49			35			40			37			47			27
浮遊物質量			3.2			6.6			4.6			2			19			3.6
ほう素及びその化合物			4.6			4.1			4.2			4.2			4.6			3.8
窒素含有量			150			150			140			140			190			120
異常の有無			無			無			無			無			無			無
必要な措置を講じた日付とその内容	特に無し			特に無し			特に無し			特に無し			特に無し			特に無し		