

<安定型最終処分場>

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

<30年度>

株式会社 荒 正

採取場所	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
	上流	下流	浸透水	上流	下流	浸透水	上流	下流	浸透水	上流	下流	浸透水	上流	下流	浸透水	上流	下流	浸透水
採取日			4月24日			5月15日			6月19日			7月24日			8月21日			9月21日
分析結果が得られた日			5月1日			5月31日			6月26日			8月1日			8月28日			10月9日
生物化学的酸素要求量			1.0未満			1.0未満			1.0未満			1.0未満			1.3			1.1
化学的酸素要求量			5.0			7.8			7.9			4.1			15			6.8
																		無
異常の有無			無			無			無			無			無			
必要な措置を講じた日付とその内容	特に無し			特に無し			特に無し			特に無し			特に無し			特に無し		

採取場所	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上流	下流	浸透水	上流	下流	浸透水	上流	下流	浸透水	上流	下流	浸透水	上流	下流	浸透水	上流	下流	浸透水
採取日			10月25日			11月13日			12月11日			1月22日						
分析結果が得られた日			10月30日			11月28日			12月19日			1月29日						
生物化学的酸素要求量			1.0未満			1.0未満			1.1			1.2						
化学的酸素要求量			7.9			8.3			14.0			9.1						
異常の有無			無			無			無			無						
必要な措置を講じた日付とその内容	特に無し			特に無し			特に無し			特に無し								